


RUA MANOEL JOAQUIM SOUZA

AV. DR. MÁRIO CÂMARA

PLANTA DE LOCAÇÃO
E COBERTURA ATUAL
ESC. 1:150



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

CLASSIFICAÇÃO (IT 01/2018 - PARTE 1)			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
C	Comercial	C-2	Comércio com média e alta carga de incêndio (Mercado)
CARGA DE INCÊNDIO (IT 14/2018)			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊDIO
Comercial	Mercado	C-2	600 MJ/m ²
ÁREAS			
Pavimento	Térreo	Total	
Área Construída	721,57	721,57	
Área de Risco	0,00	0,00	
Área Total	721,57		
ALTURA DA EDIFICAÇÃO			
5,80 metros Edificação Térrea (Um pavimento)			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO (IT 01/2018 - PARTE 1)			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO		
MÉDIO	Entre 300 e 1.200 MJ/m ²		
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA			
Segurança estrutural contra incêndio	Conforme IT 08/2018		
Controle de materiais de acabamento	Conforme IT 10/2018		
Saídas de emergência	Conforme IT 11/2018		
Iluminação de incêndio	Conforme IT 18/2018		
Alarme de incêndio	Conforme IT 19/2018		
Sinalização de Emergência	Conforme IT 20/2018		
Extintores	Conforme IT 21/2018		

CARIMBOS		
ASSINATURAS		
PROPRIETÁRIO:		
AUTOR DO PROJETO		
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO		
MERCADO MUNICIPAL DE BOA SAÚDE AV. DR. MÁRIO CÂMARA		
CONTEÚDO	PLANTA BAIXA E DETALHES	PRANCHA
DATA	ÁREAS	UNIDADE DE MEDIDAS
Agosto/2022	Const. Total : 721,57 m ²	Metros
ESCALA	DESENHO	
indicada	R00	
		01/02